

АКТ № 14/511^а

«14» 05 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» Менеек #7 УТИ ЦР
Иванов О.В. (Должность, ФИО)

и представитель Абонента зам. директора ООО, №747 №47
Вутдусов Я.А. (Должность, ФИО)

№ договора 452 251

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание

ВСО в м/д по Б.Бейкбаев 23/1

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____

было поднято до 8,0 кг/см².

Падение давления при этом за 10 минут составило не обнаружено кг/см².

Представитель ООО «БашРТС» Менеек #7 УТИ ЦР Иванов О.В. (Должность, ФИО)

Представитель абонента зам. директора Вутдусов Я.А. (Должность, ФИО)

Абонент ООО, №241 №64"

Адрес ул. Ю. Тополева 25/1


№ договора 452257

«14» 05 2021 г.

А К Т № 17/511

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в многоквартирном м/р по Б.Башкиров 23/1



Представитель ООО «БашРТС» техник АТ УТИ ЦР Шварцова О.Р.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента зам. директора Шамил Булгаков А.А.
(Должность, ФИО)

АКТ № 14/510^е

«14» 05 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» Михаил А.Т. Уткин Ур
(Должность, ФИО)

и представитель Абонента зам. директора ООО «Тех. Моб. Сл.-И»
Кутдусов А.А.
(Должность, ФИО)

№ договора 452253

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание

ВСО в м/д по ул. М. Раевского 8/р

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____

было поднято до 3,0 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило и обнаружено кг/см³.

Представитель ООО «БашРТС» Михаил А.Т. Уткин Ур Михаил А.Т. Уткин
(Должность, ФИО)

Представитель абонента зам. директора Кутдусов А.А.
(Должность, ФИО)

Абонент ООО "МТЧ №64 9 м-н"

Адрес ул. Ю.Толкаева 25/1

№ договора 452253

«14» 05 2021г.

А К Т № 12/510

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в Гидроподвале м/д ул. М. Дюльсского 8/1

Представитель ООО «БашПТС» Мухомов АТ Юри Юр Шварца Д.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента зам. директора Юсупов Д.
(Должность, ФИО)

АКТ №14/506

«12» 05 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» Мухомин АТ УГЦ ЦК
(Должность, ФИО)

Швецова О.Ю.
и представитель Абонента Мавеев Интерьер ООО, п/о 1/164
(Должность, ФИО)

№ договора 452957/ГВС

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
ВСО в п/о по ул. Давыдова 12

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____

было поднято до 9,0 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило не обнаружено кг/см³.

Представитель ООО «БашРТС» Мухомин АТ Швецова О.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Мавеев Интерьер ООО Мавеев А.И.
(Должность, ФИО)

Председатель Мавеева С.И.

Абонент ООО №241 №64

Адрес ул. Ю. Телькина

№ договора 452851

« 05 » 2021 г.

АКТ № 12/505

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в многоквартирном доме по ул. Ровенского 12

Представитель ООО «БашПТС» Минин АТ УТТИ ИП Шевцова А.А.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента зам. директора Афанасьева М.В.
(Должность, ФИО)


Председатель Масеева Р.И. Минин

Абонент ООО «БашРТС»
Адрес ул. 10 Января 25/1
№ договора 452957
12 05 2011г.

АКТ № 17/507

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления.

в Гостадстрое м/р по ул. М. Вильсово 2



Представитель ООО «БашРТС» технический А.Т. Шварцов О.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента зам. директора А.М. Вудасев А.М.
(Должность, ФИО)

Председатель Давлензянов А.М.

АКТ №11/508

«12 05» 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашПТС» Мухомов А.Т. У.И. Ш.
(Должность, ФИО)

и представитель Абонента Ильинский И.И. И.И. Ш.
(Должность, ФИО)
Мухомов А.А.

№ договора 452951

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
ВСО в пир по М. Ревельского 2

Избыточное давление в сетях (телопотребляющей установке) _____
было поднято до 3,0 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило не обнаружено кг/см³.

Представитель ООО «БашПТС» Мухомов А.Т. Шверва О.Ю. Ш.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента зам. директора Шверва О.Ю. Ш.
(Должность, ФИО)

Председатель Давлетзянов А.М. Ш.

АКТ №16-331

«14» мая 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» техник АТ
(Должность, ФИО)

Уткин ИФ Павлова Л.И.
и представитель Абонента ин. инт. ТСК 74-84
(Должность, ФИО)

Ермистов АТ
№ договора 450903

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
в теплице д.о.ш. по адресу ул. Ю. Гагарина,
40

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) 800

было поднято до 1,5 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило - кг/см³.

Представитель ООО «БашРТС» Павлова Л.И. техник Уткин ИФ
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Ермистов АТ ТСК 74-84
(Должность, ФИО)

Строитель МКД
№70

АТ

Рахимов Р.Т.

Абонент ООО «БашПТС» №83
Адрес ул. 10 Текстильщиков 10/2
№ договора 150923
« 14 » 05 2024 г.

А К Т № 17/514

Составлен в том, что произведена гидронравматическая промывка внутренней системы отопления

в мкр. 10 ул. 10 Текстильщиков 26/2

Представитель ООО «БашПТС» Михаил АТ УТИ ЦР Текстильщик С.И.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента _____
(Должность, ФИО)

Абонент ООО «БашРС» ПКЭУ №83*
Адрес ул. Ю. Тарарина 10/2
№ договора 450903
«12» 05 2021г.

АКТ № 17/519

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в м/о по ул. Ю. Тарарина 28/1

Представитель ООО «БашРС» Мирин АТ УТЦ ЦР Шибирова С.И.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента _____
(Должность, ФИО)

Абонент ФАО УМХ "Синай, Асвий" 7 Арм

Адрес ш. Нахичевань 74

№ договора 45 09 03

« 14 » сентя 2021г.

А К Т № 16-333

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в тепловом пункте теплового пункта № 120
адресу ш. А. Котлякова 29/1

Представитель ООО «БалРТС» госинженер А. В. Лавренко А. В. Лавренко
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента ООО ЖЭУ-68 и инженер (с.в.д) Габриелиди И.В.
(Должность, ФИО)

Председатель МКД З.А. (Забирова З.А.)

А К Т № 16 - 330

« 14 » мая 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» техник АТ Уткин
(Должность, ФИО)

И.И. Павлова А.И.
и представитель Абонента г. Ижевск ЖКЭУ-84
(Должность, ФИО)

Ермистов З.Т.
№ договора 450903

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание

в теплом доме по адресу ул. Ю. Гагарина 42

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) 820

было поднято до 7,5 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило - кг/см³.

Представитель ООО «БашРТС» техник Уткин И.А. Павлова А.И. И.И.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Толкачев Д.В. Ермистов З.Т.
(Должность, ФИО)

Председатель МКД отсутствует.

Абонент ООО ЖСК 24 №83
Адрес ул. Ю. Таларина 10/2
№ договора 450403
«14» 05 2021 г.

АКТ № 18/515

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в м/г по ул. Таларина 12/1; ул. Таларина
12/2

Представитель ООО «БашРТС» Мехмед АТ УТИ ер Ибраһимов С. Д.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента _____
(Должность, ФИО)

Абонент ООО ПКЭЧ №83
Адрес Ш. Табошова 102
№ договора 450903
«12» 05 2021 г.

АКТ № 14/513

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в квартире по ул. Н. Ковалова 9

Представитель ООО «БашРС» Минин АТ Юлиа Юр. Шевцова С.В.
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента _____
(Должность, ФИО)

Абонент ОАО УРКХ Ситайновский г. Уфа
Адрес ул. Навостинская д. 40а 2/4
№ договора 450903
14 мая 2024

АКТ № 16.337

Составлен в том, что произведена гидродинамическая промывка внутренней системы отопления

в многоквартирном жилом доме по адресу
ул. Татарская, 3

Представитель ООО «БашРТС» Ирина Ковалева И.И. И.И.
(Должность, ООО)

Представитель Абонента Ирина Александровна Ситайнова И.А.
(Должность, ООО)


подписаны отсутствующими

Абонент ООО ЗИЛ, Спайдерволлэй + Урал
Адрес ул. Касперкина, 3/4
№ договора 45 09 03
«14» мая 2021г.

А К Т № 16-338

Составлен в том, что произведена гидropневматическая промывка внутренней системы отопления

в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Н. Татарина, 1/2



Представитель ООО «БашРТС» Ильин Александр А.И. [подпись]
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента из ООО ЗИЛ 450903 Спайдерволлэй С.А. [подпись]
(Должность, ФИО)


Абонент ООО «МЗУ №64»
Адрес ул. Ю. Топольнича 25/1
№ договора 452253

«11» 05 2024.

А К Т № 17/503

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в котлоподполье №9 по ул. Ю. Топольнича:



Представитель ООО «БашРТС» Мелик АТ ИЧ ИР Шехерова ОЮ
(Должность, ФИО)

Представитель Абонента Берришова Вад Сост. по раму
(Должность, ФИО)

Дюж Н. Витусов А.А. 21.11.2024
ООО «МЗУ-64»

АКТ № 17/504

«11» 05 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашПТС» Михайлов А.Т. УТЧ
(Должность, ФИО)

и представитель Абонента главнейшее инженер ООО № 17/504 № 17/504
(Должность, ФИО)
Журагуев А.А.

№ договора 452253

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
ВСО н/р по ул. Ю. Толкаева 33

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____
было поднято до 9,0 кг/см².

Падение давления при этом за 10 минут составило не обнаружено кг/см².

Представитель ООО «БашПТС» Михайлов А.Т. УТЧ Михайлов А.Т.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Журагуев А.А. Журагуев А.А.
(Должность, ФИО) (ст. по раму)

Журагуев А.А. гл. инженер. ООО № 17/504 № 17/504
Журагуев А.А.

АКТ №12/502

«11» 05 _____ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашПТС» Мухомов А. А. Мухомов А. А.
(Должность, ФИО)

и представитель Абонента главный инженер ООО, №41/164
(Должность, ФИО)

Мухомов А. А.
№ договора 452 P57

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
ВСО в знд по фп. М. Ровьского 8

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____

_____ было поднято до 9,0 кг/см².

Падение давления при этом за 10 минут составило нет кг/см².

Представитель ООО «БашПТС» Мухомов А. А. Мухомов А. А.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Председатель Совета МКД Мухомов А. А.
(Должность, ФИО)

гл. инженер ООО, №41/164
Мухомов А. А.

АКТ 16.336

19.10.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «БашРТС» Мухомов А.Т. (Должность, ФИО)

Л.В. Лаврова и И.И. Сидоров представитель Абонента ООО ИСК 89N59 "Селюк" С.А. (Должность, ФИО)

№ договора 800901

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание

в тепловой точке по адресу ул. Ю. Саткина

Избыточное давление в сетях (телопотребляющей установке) 600 было поднято до 7,5 кг/см².

Падение давления при этом за 10 минут составило — кг/см².

Представитель ООО «БашРТС» Мухомов А.Т. (Должность, ФИО)

Представитель абонента И.И. Сидоров ООО ИСК 89N59 "Селюк" С.А. (Должность, ФИО)

председатель отсут.

АКТ №16-394

№ 17 от 20.04.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашПТС» Трухурисов А.И.
(Должность, ФИО)

и представитель Абонента инженер Степанов С.А.
(Должность, ФИО)

№ договора 00803

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание

в здании по адресу ул. Б. Давыдов

Исходное давление в сетях (телопотребляющей установке) 0,50

было поднято до 2,5 кг/см².

Падение давления при этом за 10 минут составляло — кг/см².

Представитель ООО «БашПТС» Трухурисов А.И.

Представитель абонента инженер ООО ЖК 74/59 Степанов С.А.
(Должность, ФИО)

Трухурисов А.И.

(Должность, ФИО)

Степанов С.А.

АКТ № 14/523

на опрессовку внутренних систем теплоснабжения

Город Уфа, РБ « 14 » 05 2021 г.

Объект ООО ПКЭЧ №83

№ договора 40903

Ю. Таркина 12/1 ; Ю. Таркина 12/2
Мы, нижеподписавшиеся, Михайлова О. В. Начальник АТ УТИ Уф

В присутствии глав. инженер Степанов А. А

Составили настоящий акт о том, что произведено испытание на плотность и прочность внутренних систем теплоснабжения (системы отопления, ГВС, caloriferов и т/узла).

При этом давление доводилось до рабочей величины 8,0 ати- и выдерживалось в течение 30 минут.

После чего повышалось до 7,5 ати- при испытании отопительной системы и ГВС. до 9 ати- caloriferов вентустановок и до 10 ати- т/узла с выдерживанием в течение _____ минут.

Падение давления при испытании составило _____ ати.

Заключение: системы отопления, ГВС, caloriferы и т/узел _____ испытание на плотность и прочность.

Представитель УТИ УТИ ООО «БашРТС-Уфа»:

Михайлова О. В.

Представитель абонента:

Таркина Ю. В. ПКЭЧ №83

(Должность, ФИО)

(Должность, ФИО)

Настоящий акт составляется только после ремонта систем теплоснабжения

АКТ № 14/578

на опрессовку внутренних систем теплоснабжения

Город Уфа, РБ «14» 05 2021 г.

Объект ООО «КЭУ №83»

№ договора 450903

Н. Ковшиков 9, Ю. Теларина 26/2, И. Теларина

Мы, нижеподписавшиеся, технический директор ООО «КЭУ №83» Ковшиков С.И.

В присутствии главного инженера Степанов А.А.

Составили настоящий акт о том, что произведено испытание на плотность и прочность внутренних систем теплоснабжения (системы отопления, ГВС, calorifiers и т/узла).

При этом давление доводилось до рабочей величины 80 ати- и выдерживалось в течение 30 минут.

После него повышалось до 7,5 ати- при испытании отопительной системы и ГВС, до 9 ати- calorifiers вентустановок и до 10 ати- т/узла с выдерживанием в течение _____ минут.

Падение давления при испытании составило _____ ати.

Заключение: системы отопления, ГВС, calorifiers и т/узел _____ испытание на плотность и прочность.

Представитель УТИ УТИ ООО «БашПТС-Уфа»:

Ковшиков С.И.

[Подпись]

(Должность, ФИО)

Представитель абонента:

Тех. ООО «КЭУ №83»

[Подпись Степанов А.А.]

(Должность, ФИО)

Настоящий акт составляется только после ремонта систем теплоснабжения

АКТ № 16-324

«11» мая 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» Техник
(Должность, ФИО)

Лавинов А. В.
и представитель Абонента г.ш.ш.ш.ш. ш.к.94-84
(Должность, ФИО)

Ермиштов Э. Т.
№ договора 450903

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
внутренн. сети отопления в квартире
по адресу ул. Ю. Гагарина, 53

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____
было поднято до 4,5 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило _____ кг/см³.

Представитель ООО «БашРТС» Техник Лавинов А. В.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Т.ш.ш.ш.ш. ш.к.94-84 Ермиштов Э. Т.
(Должность, ФИО)

Президент совета МКД Мукомлевского Т. Ф.
Ш. Ш.

АКТ № 14/523

на опрессовку внутренних систем теплоснабжения

Город Уфа, РБ « 14 » 05 2021 г.

Объект ООО, ТКЭУ №83

№ договора 40803

Ю. Талерман 12/1 ; Ю. Талерман 12/2

Мы, нижеподписавшиеся, инженер О. Ю. Федосеев АТ УТИ УИ

В присутствии главн. инженер Степанов П. А

Составили настоящий акт о том, что произведено испытание на плотность и прочность внутренних систем теплоснабжения (системы отопления, ГВС, calorifiers и т/узла).

При этом давление доводилось до рабочей величины 8,0 ати- и выдерживалось в течение 30 минут.

После чего повышалось до 7,5 ати- при испытании отопительной системы и ГВС, до 9 ати- calorifiers вентустановок и до 10 ати- т/узла с выдерживанием в течение _____ минут.

Падение давления при испытании составило _____ ати.

Заключение: системы отопления, ГВС, calorifiers и т/узла _____ испытание на плотность и прочность.

Представитель УТИ УИ ООО «БашПТС-Уфа»:

инженер О. Ю. Федосеев

(Должность, ФИО)

Представитель абонента:

Т. И. И. ООО, ТКЭУ №83, П. А. Степанов

(Должность, ФИО)

Настоящий акт составляется только после ремонта систем теплоснабжения

АКТ № 16-323

«11» мая 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашРТС» техник
(Должность, ФИО)

Лаврова Л. И.
и представитель Абонента ш. инт. ПКЭУ-84
(Должность, ФИО)

Ермеев Э. Т.
№ договора 450903

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание

внутрен. системы отопления в подъезде
по адресу ул. Ю. Гагарина 51

Избыточное давление в сетях (телопотребляющей установке) _____
было поднято до 4,5 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило — кг/см³.

Представитель ООО «БашРТС» техник Лаврова Л. И. Т.И.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента инженер Яковлев Э. Т. Т.И.
(Должность, ФИО)

Председатель совета ООО С.С. Александров

АКТ № 16-324

«11» ~~мая~~ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО «БашПТС» Техник
(Должность, ФИО)

Лаврова Л. В.
и представитель Абонента г. Уфа, ул. Мухоморова, № 94-84
(Должность, ФИО)

Ермиштов Э. Т.
№ договора 450903

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание
внутренней системы отопления в квартире
по адресу ул. Ю. Гагарина, 53

Избыточное давление в сетях (теплопотребляющей установке) _____
было поднято до 4,5 кг/см³.

Падение давления при этом за 10 минут составило _____ кг/см³.

Представитель ООО «БашПТС» Техник Лаврова Л. В.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента Техник Ермаков Э. Т.
(Должность, ФИО)

Председатель совета МКД Мухоморова Э. Т.
Э. Т.

АКТ № 14/578

на опрессовку внутренних систем теплоснабжения

Город Уфа, РБ «14» 05 2021 г.

Объект ООО «КЭУ №83

№ договора 450903

Н. Коваловое 9; Ю. Татарина 26/2; Ю. Татарина д.

Мы, нижеподписавшиеся, технический директор ООО «КЭУ №83» Шварца С.В.

В присутствии главного инженера Степанов А.А.

Составили настоящий акт о том, что произведено испытание на плотность и прочность внутренних систем теплоснабжения (системы отопления, ГВС, calorifiers и т/узла).

При этом давление доводилось до рабочей величины 8,0 ати- и выдерживалось в течение 30 минут.

После него повышалось до 7,5 ати- при испытании отопительной системы и ГВС, до 9 ати- calorifiers вентустановок и до 10 ати- т/узла с выдерживанием в течение _____ минут.

Падение давления при испытании составило _____ ати.

Заключение: системы отопления, ГВС, calorifiers и т/узел _____ испытание на плотность и прочность.

Представитель УТИ УР ООО «БашРТС-Уфа»:

Шварца С.В.

(Должность, ФИО)

Представитель абонента: Тех. инж. ООО «КЭУ №83»

(Должность, ФИО)

Степанов А.А.

Настоящий акт составляется только после ремонта систем теплоснабжения

Абонент ООО "МЭУ №64, 9 микрорайон"

Адрес ул. Ю. Топорина 25/1


№ договора 452 253

«18» 05 2021г.

А К Т № 14/523

Составлен в том, что произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления

в месс. доме по ул. М. Рахимова 8/2



Представитель ООО «БашРТС» Миркин АТ УТИ ИР Иманбаева Д.Ю.
(Должность, ФИО)

1 Ст. номер 1-Ирисов вв. 72.
Представитель Абонента (Должность, ФИО)

Зам. директора Абдул Кудусов А.А.

АКТ № 12/523^е

на опрессовку внутренних систем теплоснабжения

Город Уфа РБ «18» 05 2021г.

Объект ул. М. Жильцова 8/2

№ договора 452253

Мы, нижеподписавшиеся, Менеджер АТ УТИ ЦР Шейтлова О.Ю.

В присутствии зам. директора ООО «ТЭУ №4 Уфа» Шейтлова А.А.

Составили настоящий акт о том, что произведено испытание на плотность и прочность внутренних систем теплоснабжения (системы отопления, ГВС, калориферов и т/узла).

При этом давление доводилось до рабочей величины 8,0 ати- и выдерживалось в течение 30 минут.

После чего повышалось до 7,5 ати- при испытании отопительной системы и ГВС, до 9 ати- калориферов вентустановок и до 10 ати- т/узла с выдерживанием в течение _____ минут.

Падение давления при испытании составило _____ ати.

Заключение: системы отопления, ГВС, калориферы и т/узел _____ испытание на плотность и прочность.

Представитель УТИ ООО «БашРТС-Уфа»:
Менеджер АТ Шейтлова О.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель абонента: зам. директора ООО «ТЭУ №4 Уфа» Шейтлова А.А.
(Должность, ФИО)

1 ст. по дому Шейтлова О.Ю. - Шейтлова О.Ю. кв. 72.

Настоящий акт составляется только после ремонта систем теплоснабжения